


Интегрированная система менеджмента УП «МИНГАЗ»	ПЕРЕЧЕНЬ Экологические аспекты, связанные с аварийными ситуациями	Титульный лист	Листов 7
--	---	-------------------	-------------

**Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ»
(УП «МИНГАЗ»)**





**ДЛЯ
СПРАВОК**

УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
УП «МИНГАЗ»
 Е.С. Стрелковский
« 12 » 06 2008

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

**Перечень экологических аспектов УП «МИНГАЗ»,
связанных с аварийными ситуациями**

Минск
2008

Разработал	Дата	Подпись	Согласовано	Дата	Подпись
Инженер ООС ОГ МиЭ Довбыш Н.А.	09.06.2008		И.о. главного инженера Смирнов Е.Б.	10.06.08	
			Руководитель ГМК Карпович В.И.	09.06.2008	
			И.о. начальника ОГМиЭ Лабыко Д.В.	09.06.08	

Интегрированная система менеджмента УП «МИНГАЗ»	ПЕРЕЧЕНЬ Экологические аспекты, связанные с аварийными ситуациями	Лист 2
		Изменение

Настоящий перечень ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

№п/п	Возможная аварийная ситуация, инцидент	Структурное подразделение, осуществляющее ликвидацию аварийной ситуации	Локальный нормативный документ (ЛНД*)	Вероятность возникновения ситуации исходя из предыдущего опыта
1.	Разлив краски	РМУ	ИОТ 46	2-3 раза в год
2.	Возгорание краски	РМУ	ИОТ 46	-
3.	Возгорание древесины	УОР	ИОТ 46	-
4.	Разлив краски	УОР	ИОТ 46	2-3 раза в год
5.	Возможность внезапного выхода газа. Пожар при выполнении электрогазосварочных работ, взрыв	СЭПГ	ИОТ 17 ИОТ 30 ИОТ 46	1 раз в 10 лет
6.	Утечка газа по фланцевым, резьбовым и сварным соединениям на газопроводах и сооружениях на них.	СЭПГ	ИОТ 60 ИОТ 40 ИОТ 46	2-3 раза в месяц
7.	Повреждение газопровода (сооружений на нем) с интенсивным выходом газа.		ПЛ 09 ПЛ 11 ПЛ 25	1 раз в год
8.	Возможность взрыва с выбросом вредных веществ	САВР	ПЛ 09 ПЛ 11 ПЛ 25	1 раз в 10 лет
9.	Разлив краски	СЭПГ	ИОТ 46	2-3 раза в год
10.	Возгорание краски	СЭПГ	ИОТ 46	-

Интегрированная система менеджмента УП «МИНГАЗ»	ПЕРЕЧЕНЬ Экологические аспекты, связанные с аварийными ситуациями	Лист 3
		Изменение

11.	Утечка газа, взрыв	САВР, СЭГРПиПП	ПЛ 05 ПЛ 06	1 раз в месяц
12.	Возгорание документов	СЭГРПиПП, МЧС	ИОТ 46	-
13.	Инцидент на ГРП	САВР	ПЛ 07 ПЛ 06	2-3 раза в месяц
14.	Авария на ГРП	САВР	ПЛ 07 ПЛ 06	1 раз в 2 года
15.	Разлив краски	ССТАиЗ	ИОТ 46	2-3 раза в год
16.	Возгорание краски	ССТАиЗ	ИОТ 46	-
17.	Пожар при выполнении электрогазосварочных работ, взрыв	СОВМиРР	ИОТ 30 ИОТ 46	1 раз в 10 лет
18.	Разлив краски	СОВМиРР	ИОТ 46	2-3 раза в год
19.	Возгорание краски	СОВМиРР	ИОТ 46	-
20.	Разлив краски	ОМТСиС	ИОТ 46	2-3 раза в год
21.	Возгорание краски	ОМТСиС	ИОТ 46	-
22.	Бой ртутьсодержащих ламп	ОМТСиС, МЧС	ИОТ 04	1 раз в 7 лет
23.	Разлив масла	ТЦ	ИООС 02, ИОТ 46	2-3 раза в год
24.	Возгорание масла	ТЦ, МЧС	ИОТ 46	-
25.	Взрыв газа в здании, возгорание	САВР	ПЛ 09 ПЛ 11 ПЛ 25	1 раз в 10 лет
26.	Пожар при выходе газа в автоцистерне АЦЖГ; бортовой машине, автомашине типа «клетка», перевозящих СУГ	САВР	ПЛ 01, «Порядок ликвидации аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом»	-
27.	Дорожно-транспортное происшествие с повреждением: сосуда автоцистерны; баллонов СУГ с выходом газа	САВР	ПЛ 01, «Порядок ликвидации аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом»	-

Интегрированная система менеджмента УП «МИНГАЗ»	ПЕРЕЧЕНЬ Экологические аспекты, связанные с аварийными ситуациями	Лист 4
Изменение		

28.	Утечки газа из резьбовых, фланцевых соединений, из арматуры автоцистерны АЦЖГ	САВР	ПЛ 01, «Порядок ликвидации аварий и инцидентов при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом»	-
29.	Выход газа из баллонов из-за технической неисправности	САВР	ПЛ 01	Более 5 раз в год
30.	Пожар при выходе газа на трубопроводах АГЗС	САВР	ПЛ 02 ПЛ 03	-
31.	Пожар при выходе газа на резервуарах АГЗС	САВР	ПЛ 02 ПЛ 03	-
32.	Утечка газа по фланцевым, резьбовым и сварным соединениям на трубопроводах и оборудовании АГЗС	САВР	ПЛ 02 ПЛ 03	2-3 раза в год
33.	Утечка газа на резервуарах парка хранения АГЗС	САВР, СРСНГ	ПЛ 02, ПЛ 03	1 раз в 6 мес
34.	Загазованность грунта в зоне групповой емкостной установки (ГЕУ)	САВР, СРСНГ	ПЛ 08	1 раз в 5 лет
35.	Не сработал ПКК-40, газ среднего давления поступает во внутридомовые газопроводы	САВР	ПЛ 08	1 раз в 20 лет
36.	Бой ртутьсодержащих ламп	УТЭХ, ОГМиЭ, МЧС	ИООС 04	1 раз в 7 лет
37.	Возгорание документов архива	МЧС, ГДОУ	ИОТ 46	-

* - Локальный нормативный документ (ЛНД) - актуализированный документ.

Сокращения, используемые в документе:

И – инструкция;

ИОТ - инструкция по охране труда;

ИООС – инструкция по охране окружающей среды;

ПЛ – план;

ТИ – технологическая инструкция.

