


Интегрированная система менеджмента УП «МИНГАЗ»	ПЕРЕЧЕНЬ Экологических аспектов УП «МИНГАЗ», связанных с инцидентами и авариями	Титульный лист	Листов 7
--	---	-------------------	-------------






**Производственное республиканское унитарное предприятие
«МИНГАЗ»
(УП «МИНГАЗ»)**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
УП «МИНГАЗ»

В.Е.Шолоник
« 30 » 04 2015

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ПЕРЕЧЕНЬ**

**Экологических аспектов УП «МИНГАЗ»,
связанных с инцидентами и авариями**

Минск
2015

Разработал	Дата	Подпись	Согласовано	Дата	Подпись
Инженер ООС ПТО СГЭиМО Нахамчик Т.В.	28.04.2015		Главный инженер Петрик И.Л.	29.04.15	
			И.о. начальника СГЭиМО Татаренко А.В.	28.04.2015	
			Начальник ТИ Матукевич Л.В.	29.04.2015	
			Руководитель ГМК Карпович В.И.	29.04.2015	

Интегрированная система менеджмента УП «МИНГАЗ»	ПЕРЕЧЕНЬ Экологических аспектов УП «МИНГАЗ», связанных с инцидентами и авариями	Лист 2
		Изменение

Перечень экологических аспектов УП «МИНГАЗ», связанных с инцидентами и авариями ВВЕДЕН ВЗАМЕН Перечня экологических аспектов УП «МИНГАЗ», связанных с инцидентами и авариями, утвержденного 11.10.2011.

Примечание: если ссылочные ТНПА, НПА, ЛНПА заменены (изменены) после утверждения настоящего ПЕРЕЧНЯ, то при использовании настоящего ПЕРЕЧНЯ следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА, НПА, ЛНПА. Если ссылочные ТНПА, НПА, ЛНПА отменены без замены, то настоящий ПЕРЕЧЕНЬ применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

1 Область применения

1.1 Требования настоящего перечня экологических аспектов УП «МИНГАЗ» (далее - Организация), связанных с инцидентами и авариями являются обязательными для всех структурных подразделений Организации УП «МИНГАЗ».

1.2 Настоящий перечень разработан в соответствии с требованиями МС ISO 14001.

2 Сокращения и символы

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям;
И – инструкция;
ИОТ - инструкция по охране труда;
ИООС – инструкция по охране окружающей среды;
ОМТОМиВС – отдел материально-технического обеспечения, маркетинга и внешних связей;
ПЛ – план;
САВР – служба аварийно-восстановительных работ;
СГЭиМО – служба главного энергетика и метрологического обеспечения;
СП – структурные подразделения;
СПТП – служба производства торфяной продукции;
СРСГиНП – служба реализации сжиженного газа и нефтепродуктов;
СЭОГС – служба эксплуатации объектов газораспределительной системы;
ТИ – технологическая инструкция;
ТС – транспортная служба;
Филиал «Бубны» – Филиал по производству сельскохозяйственной продукции «Бубны».

3 Перечень экологических аспектов УП «МИНГАЗ», связанных с инцидентами и авариями

№ п/п	Возможная аварийная ситуация, инцидент	Структурное подразделение, осуществляющее ликвидацию аварийной ситуации, инцидента	Локальные нормативные правовые акты (ЛНПА)	Вероятность возникновения ситуации исходя из предыдущего опыта
1	2	3	4	5
1.	Разлив нефтепродуктов, красок	СП, Филиал «Бубны»	И 02 И 03 И 15 И 46 И 58	2-3 раза в год

Интегрированная система менеджмента УП «МИНГАЗ»	ПЕРЕЧЕНЬ Экологических аспектов УП «МИНГАЗ», связанных с инцидентами и авариями	Лист 3
		Изменение

1	2	3	4	5
2.	Возгорание документов, нефтепродуктов, красок	СП, Филиал «Бубны», МЧС	И 02 И 03 И 15 И 46 И 58	-
3.	Возгорание при выполнении электрогазосварочных работ, взрыв	СП, Филиал «Бубны», МЧС	ИОТ 30 И 02 И 03 И 15 И 46	1 раз в 10 лет
4.	Возможность внезапного выхода газа. Пожар при выполнении электрогазосварочных работ, взрыв	СП, Филиал «Бубны», МЧС	И 15 И 46 И 01 ПЛ 07	1 раз в 10 лет
5.	Утечка газа по фланцевым, резьбовым и сварным соединениям на газопроводах и сооружениях на них	СЭОГС	ИОТ 60 ИОТ 40 И 46 ПЛ 07	2-3 раза в месяц
6.	Повреждение газопровода (сооружений на нем) с интенсивным выходом газа	САВР	ПЛ 07	1 раз в год
7.	Возможность взрыва с выбросом вредных веществ	САВР	ПЛ 07	1 раз в 10 лет
8.	Утечка газа, взрыв	САВР, СЭОГС	ПЛ 05 ПЛ 06	1 раз в месяц
9.	Инцидент на ГРП	САВР	ПЛ 07 ПЛ 06	2-3 раза в месяц
10.	Авария на ГРП	САВР	ПЛ 07 ПЛ 06	1 раз в 2 года
11.	Бой ртутьсодержащих ламп	ОМТОМиВС, СГЭиМО, Филиал «Бубны», СПТП, МЧС	ИООС 02, ИООС 04, ИООС 06, ИООС 13, ИООС 17	1 раз в 7 лет
12.	Разлив масла	ТС, СГЭиМО, Филиал «Бубны», СПТП	ИООС 02, ИООС 06, ИООС 13, ИООС 17 И 46	2-3 раза в год
13.	Возгорание масла	ТС, СГЭиМО, Филиал «Бубны», СПТП, МЧС	И 02 И 03 И 15 И 46	-
14.	Взрыв газа в здании, возгорание	САВР	ПЛ 07 ПЛ 28	1 раз в 10 лет
15.	Пожар при выходе газа в автоцистерне АЦЖГ; бортовой машине, автомашине типа «клетка», перевозящих СУГ	САВР	ПЛ 01	-
16.	Дорожно-транспортное происшествие с повреждением: сосуда автоцистерны; баллонов СУГ с выходом газа	САВР	ПЛ 01	-
17.	Утечки газа из резьбовых, фланцевых соединений, из арматуры автоцистерны АЦЖГ	САВР	ПЛ 01	-

Интегрированная система менеджмента УП «МИНГАЗ»	ПЕРЕЧЕНЬ Экологических аспектов УП «МИНГАЗ», связанных с инцидентами и авариями	Лист 4
		Изменение

1	2	3	4	5
18.	Выход газа из баллонов из-за технической неисправности	САВР	ПЛ 01	Более 5 раз в год
19.	Пожар при выходе газа на трубопроводах АГЗС	САВР	ПЛ 01 ПЛ 28	-
20.	Пожар при выходе газа на резервуарах АГЗС	САВР	ПЛ 01 ПЛ 28	-
21.	Утечка газа по фланцевым, резьбовым и сварным соединениям на трубопроводах и оборудовании АГЗС	САВР	ПЛ 01 ПЛ 28	2-3 раза в год
22.	Утечка газа на резервуарах парка хранения АГЗС	САВР, СРСГиНП	ПЛ 01 ПЛ 28	1 раз в 6 мес
23.	Загазованность грунта в зоне групповой емкостной установки (ГЕУ)	САВР, СРСГиНП	ПЛ 10	1 раз в 5 лет
24.	Не сработал предохранительный клапан, газ среднего давления поступает во внутридомовые газопроводы	САВР	ПЛ 10	1 раз в 20 лет
25.	Попадание нефтепродуктов в сточные воды	СГЭиМО, СПТП, Филиал «Бубны»	ТИ 68	1 раз в год
26.	Засор системы водоотведения	СГЭиМО, СПТП, Филиал «Бубны»	ТИ 68	2-3 раза в год
27.	Утечка воды вследствие нарушения герметичности системы водоснабжения и водоотведения	СГЭиМО, СПТП, Филиал «Бубны»	ТИ 68	-
28.	Утечка воды вследствие поломки санитарно-технического оборудования	СГЭиМО, СПТП, Филиал «Бубны»	ТИ 68	1 раз в год
29.	Разлив серной кислоты при работе с аккумуляторами	ТС, СПТП, Филиал «Бубны»	ПЛ 34	-
30.	Пожар на складе баллонов с СУГ	СРСГиНП, САВР	И 37	-
31.	Самовозгорание торфа и золы при хранении	СПТП, МЧС	И 03	1 раз в год
32.	Пожар на складе готовой продукции в СПТП (при хранении брикета)	СПТП, МЧС	И 03	1 раз в 5 лет

