

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

ООО «ТЕХОПРОФИТ»

(наименование организации (предприятия), ИП)

1. **Наименование объекта газоснабжения** (котельная, крышная котельная, мини-котельная, крышная мини-котельная, газовое оборудование (воздухонагреватели, горелки инфракрасного излучения и т.д.), газовое оборудование для технологических нужд (печи, резак и т.д.)) (указать необходимое) и его месторасположение согласно правоудостоверяющим документам: крышная котельная комплекса придорожного сервиса

Адрес объекта: Минский район, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, 3

Факс +375 (17) 222 00 11 телефон +375 (17) 222 00 12 эл/почта fo@pol.ru

Руководитель: генеральный директор Сидоров Иван Иванович телефон +375 (29) 222 00 13
(должность, Ф.И.О. полностью)

2. **Лица ответственные за безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления:**

№.№	Ф.И.О. (полностью)	Должность в организации (на предприятии)	Контактный телефон
1	Иванов Иван Иванович	главный инженер	+375 (29) 222 00 14
2	Яковлев Иван Иванович	инженер-теплотехник	+375 (29) 222 00 15

3. **Техническое обслуживание потенциально опасного(ых) объекта(ов) (ПОО)** (наружных газопроводов в/д, с/д, н/д, ГРП (ШРП, ГРУ), внутренних газопроводов, котельной(ых), газоиспользующего оборудования (котлы, горелки, воздухонагреватели, печи, газовые плиты и т.д.) (указать необходимое) осуществляет(ют):

УП «МИНГАЗ»: т/о крышной котельной до газогорелочных устройств

ООО «Проматомтрейд»: т/о газопровода в/д до ШРП, газ-да н/д от ШРП до крышной котельной, ШРП

ООО «Газпромскрвис»: т/о котлов, горелок

(наименование организации(ий), (предприятия (ий))

* при наличии собственной газовой службы указать номер лицензии

4. Давление газа в газопроводе на границе раздела ответственности (МПа) 1,1

5. Узел учета газа, тип: счетчик газа ультразвуковой БУГ-01 G-025 K1TP-06

Избыточное давление газа перед узлом учета газа (МПа) 1,1

Место установки узла учета газа: ШРП

6. Наличие системы телеметрии с узла учета газа: +375 (44) 222 00 18 (№ сим-карты)

7. Структура потребления газа объектом:

	Отопительный период	Неотопительный период
Отопление, %	<u>80</u>	<u>—</u>
Горячее водоснабжение, %	<u>20</u>	<u>100</u>
Технология, %	<u>—</u>	<u>—</u>

8. **Перечень установленного газоиспользующего оборудования:**

№.№	Оборудование (тип, марка, заводской/инвентарный номер)	Кол- во шт.	Горелка (тип, марка)	Кол- во шт.	Расход газа по паспорту оборудования м ³ /час	Место установки оборудования	Номер и дата регистрации в ГОСПРОМНАДЗОРе
1	котел водогрейный «VISSMANN» Vitoplex 100 PV1 № 384-522-555556	1	«Oilon» GKP-50 H 240	1	6,8	крышная котельная	№ 24-58-2221 от 22.03.2019
2	котел «PROTHERM» 80 № 452555777	1	встроенная	1	5,1	крышная котельная	№ 24-58-2222 от 22.03.2019

Приложение: (копии паспорта на газоиспользующее оборудование (титульный лист + технические характеристики + лист, содержащий номер оборудования), режимные карты (при наличии))

Номер и дата регистрации ПОО (газопровода(ов) в/д, с/д, н/д, ГРП (ШРП, ГРУ), котельной(ых)) :
газопровод в/д - № 24-58/2223 от 22.03.2019, ШРП - № 24-58-2224 от 22.03.2019, газопровод н/д - № 24-58-2225 от 22.03.2019

(указать необходимое)

9. Наличие резервной(аварийной) системы топливоснабжения: нет

(Руководитель организации)

(подпись, печать)

(ФИО)

ФИО исполнителя
телефон